

1. Plassering utedel

- A) Bakkenivå i hjørnet ved soverom 2.
- B) Monteres på et egnet fundament på bakken, ca 50 cm over bakkenivå.
- C) Gitterhus bygges og monteres over utedel, males i Kvartsvegen BL sin husfarge.
Fargekode fås hos vaktmester. Tegning til gitterhus fås hos styret.

2. Plassering innedel

- A) Hovedstue, på vegg, oppe mot tak, i senter mellom vindu og hjørne i stue.

3. Kanal mellom utedel og innedel

- A) Utenpåliggende kanal på soveroms/stuevegg.

4. Elektro

- A) Egen 16 A kurs med jordfeilbryter må monteres.
- B) Låsbar servicebryter som kreves for utedelen monteres på vegg ved ute del.

5. Krav til type pumper

- A) Pumper som monteres må IKKE ha et desibel nivå som overstiger 50 på utedelen.

6. Dokumentasjon

- A) Leverandør må levere dokumentasjon som beskriver montering og gjennomføring i vegg.
- B) Leverandør må dokumentere utstyr som er levert og montert.
- C) Elektriker må levere samsvarserklæring.
- D) Andelseier har ansvar for at dokumentasjon blir levert til borettslaget som arkiverer all dokumentasjon på leiligheten.

7. Service / vedlikeholdsplikt

- A) Andelseier plikter å gjennomføre service i henhold til leverandørens beskrivelse.
- B) Vedlikehold av varmepumpen vil være andelseiers ansvar/vedlikeholdsplikt, Jfr vedtekter/ansvarsplikt. Ved salg av leilighet overtar ny(e) eiere ansvaret for fremtidig vedlikeholdsansvar.

8. Støy fra utedel

- A) Styret ivaretar sin informasjonsplikt ved å informere samtlige som vurderer å gå til anskaffelse av varmepumpe at det vil være en del støy fra utedelen, spesielt i de kaldeste perioder om vinteren.